

Wassersackrohre nach DIN 16282 und Anschlussrohre für Druckmessgeräte Typenreihe MW . . . / MD . . .

Belastbarkeit

Die Belastbarkeit der aufgeführten Armaturen ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Anschluss- bzw. Wassersackrohre und Anschlusszapfen		W.-Nr.		zul. Betriebstemperatur in °C		
				120	300	400
C.-Stahl St 35	Ø 20 x 2,6 mm	1.0308	zulässiger Druck in bar	100	80	63
Edelstahl	Ø 20 x 2,6 mm	1.4571 (316Ti)		100	80	63

Zulässiger Betriebsüberdruck nach DIN. Weitere Angaben und Werte für Rohre aus Stahl 13 CrMo 44 (W.-Nr. 1.7335) auf Anfrage. Sonderausführung: Bescheinigung über Werkstoffprüfung entsprechend EN 10204.

Wassersackrohr für horizontale Druckentnahme (U-Form), DIN 16282



Ausführung

Austritt: Spannmuffe links/rechts, G1/2"

Gewicht: ca 0,9 kg

Bestellangaben

Form A	Form B		
Anschlusszapfen G1/2 B	Anschweißende mit Schweißfase	Eintritt	
MW1010	MW2010	Material	Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti)
MW1020	MW2020		C-Stahl St. 35.8
MW1040	MW2040		warmfester Stahl 13 CrMo 44

Bestellbeispiel: MW1010

Wassersackrohr für vertikale Druckentnahme (Kreisform), DIN 16282



Ausführung

Austritt: Spannmuffe links/rechts, G1/2"

Gewicht: ca 0,9 kg

Bestellangaben

Form C	Form D		
Anschlusszapfen G1/2 B	Anschweißende mit Schweißfase	Eintritt	
MW3010	MW4010	Material	Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti)
MW3020	MW4020		C-Stahl St. 35.8
MW3040	MW4040		warmfester Stahl 13 CrMo 44

Bestellbeispiel: MW3010

Anschlussrohr in Winkelform



Ausführung

Eintritt: Anschweißende mit Schweißfase

Austritt: Spannmuffe links/rechts, G1/2"

Gewicht: ca 0,4 kg

Bestellangaben

Anschlussrohr in Winkelform		
MD1010	Material	Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti)
MD1020		C-Stahl St. 35.8
MD1040		warmfester Stahl 13 CrMo 44

Bestellbeispiel: MD1010

Anschlussrohr in gerader Form



Ausführung

Eintritt: Anschweißende mit Schweißfase

Austritt: Spannmuffe links/rechts, G1/2"

Gewicht: ca 0,3 kg

Anschlussrohr in gerader Form		
MD2010	Material	Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti)
MD2020		C-Stahl St. 35.8
MD2040		warmfester Stahl 13 CrMo 44

Bestellbeispiel: MD2010